

VYBRANÉ PARAMETRY PITNÉ VODY ZA ROK 2024

Parametr	Značka	Jednotka	Průměr	Limit
Železo	Fe	mg/l	0,044	0,2
Tvrdost výpočt.	$\Sigma\text{Ca} + \text{Mg}$	mmol/l	1,63	2,0 - 3,5
Amonné ionty	NH_4^+	mg/l	<0,10	0,5
Barva		mg/l Pt	<5	20
Dusičnany	NO_3^-	mg/l	2,23	50
Dusitany	NO_2^-	mg/l	<0,035	0,5
Chloridy	Cl^-	mg/l	19,9	100
Konduktivita (25 °C)		mS/m	40,375	125
Acidobazická reakce	pH		7,75	6,5 - 9,5
Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	61,3	250
Zákal		ZF(n)	<0,025	5